

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях,
находящихся в аренде ООО «Радугаэнерго» на 31.12.2018 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	228	231	229	397	399	398	227	224	226	390	390	390
2	ТП 15-2	226	226	226	393	392	391	229	229	232	397	397	397
3	ТП 15-3	226	225	227	390	387	387	229	229	228	398	397	396
4	ТП 15-4	222	223	225	389	389	389	229	230	230	398	398	397
5	ТП 15-5	223	221	226	387	386	387	228	228	229	396	397	395
6	ТП 15-6	224	224	224	390	390	389	230	224	228	397	398	396
7	ТП 15-7	229	230	229	399	399	399	230	230	229	400	399	399
8	ТП 15-8	221	219	220	382	381	383	225	225	224	390	391	390
9	ТП 15-9	229	229	229	398	397	398						
10	ТП 15-10	223	227	224	387	387	388	230	230	230	399	400	398
11	ТП 15-11	230	229	229	397	397	396	225	225	225	390	390	390
12	ТП 15-12	225	227	226	392	391	392	228	228	228	396	395	396
13	ТП 15-13	229	230	229	399	398	399	228	229	228	399	395	396
14	ТП 15-14	225	229	228	395	396	398	229	230	229	397	396	398
15	ТП 15-15	230	230	229	398	398	399	230	230	229	399	399	397
16	ТП 15-16	230	229	228	397	399	397	227	228	228	386	387	386
17	ТП 15-19	231	230	230	401	401	401	230	230	230	401	401	401
18	ТП 15-21	219	219	219	401	401	401	230	229	228	401	400	401
19	ТП 15-22	221	223	218	396	395	396	230	231	230	401	399	395
20	ТП 15-23	229	229	228	398	397	398	228	229	228	398	397	398
21	ТП 15-24	219	223	219	399	399	399	229	225	229	399	399	399
22	ТП 15-28	230	230	230	399	398	399	228	230	234	394	400	400
23	ТП 15-30	225	223	226	390	289	390	230	226	226	393	393	393
24	ТП 15-31	229	229	230	397	397	396	224	225	224	389	389	399
25	ТП 15-33	230	228	228	390	388	387	227	228	230	387	386	387
26	ТП 15-34	226	227	221	387	388	385	230	232	229	398	400	398
27	ТП ЦРП-8	219	225	225	386	386	386	224	224	222	387	387	388
28	ТП – 11	228	225	228	397	396	394	228	228	227	395	397	394
29	ТП В-7	225	225	227	391	391	394	224	227	226	394	398	395
30	ТП В-9	228	227	228	389	390	389	228	228	227	390	395	394
31	ТП В-10	225	225	227	397	394	396	227	228	229	392	395	396
32	ТП 12-1	221	221	222	393	400	390	230	228	229	397	396	397
33	ТП В-8	248	258	258	430	432	431	221	219	222	390	391	392
34	ТП 12-2	231	230	230	390	400	397						
35	ТП 50	225	224	224	391	390	390						
36	ТП 13А-2	230	231	232	389	387	388	228	227	229	389	388	387
37	ТП 13-9	225	224	224	388	387	388	224	225	225	388	390	389
38	ТП 13-10	223	224	224	385	382	380	224	225	225	390	391	392
39	ТП ВСО	230	229	226	390	398	394						
40	ТП РБУ	226	227	227	395	396	394	227	227	227	394	396	394
41	ТП 16-1	224	226	227	389	392	393	226	226	224	395	393	393
42	ТП 16-2	223	223	224	385	386	385	225	225	226	396	395	397
43	ТП 16-3	230	229	228	387	388	387	226	227	227	397	398	397
44	ТП 16-4	224	225	224	386	387	386	227	228	229	388	386	385
45	ТП 17-1	224	224	224	388	387	389	224	224	224	386	386	387
46	ТП 17-2	224	224	224	390	389	387	228	229	228	391	392	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ТП 17-3	227	227	227	385	386	387	225	226	225	388	386	387
48	ТП 17-4	226	226	228	386	386	388	223	224	225	387	390	388
49	ТП 17-5	228	229	230	390	391	387	231	232	231	385	386	387
50	ТП 17-10	227	229	230	391	388	387	228	228	229	387	388	391
51	ТП 17-16	223	223	223	385	387	387	223	224	223	385	384	386
52	ТП 20-1	230	231	230	400	398	400	231	231	232	401	400	401
53	ТП 20-2	231	231	231	400	399	399	230	231	232	400	401	402
54	ТП 20-3	227	227	229	399	388	399	231	230	232	400	399	399
55	ТП 20-4	228	229	230	400	401	402	232	232	231	401	400	401

И.о. директора



П.А. Волков