

**Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся в аренде ООО «Радугагорэнерго» на 27.12.2019 г.**

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	233	235	234	405	406	404	230	227	231	396	395	396
2	ТП 15-2	233	228	231	403	402	402	235	239	238	408	409	408
3	ТП 15-3	233	230	234	397	396	397	235	234	233	405	406	404
4	ТП 15-4	227	229	228	397	397	397	233	234	234	405	405	403
5	ТП 15-5	230	229	230	397	397	397	233	232	237	405	406	405
6	ТП 15-6	229	229	229	397	398	397	232	233	234	404	405	404
7	ТП 15-7	234	234	234	406	406	406	234	234	234	406	406	406
8	ТП 15-8	226	225	226	393	392	392	226	227	229	395	394	394
9	ТП 15-9	231	230	231	402	402	401						
10	ТП 15-10	231	234	232	401	401	401	236	237	237	410	411	410
11	ТП 15-11	238	237	238	411	411	409	232	232	230	401	403	403
12	ТП 15-12	237	238	239	411	412	410	238	239	234	409	411	408
13	ТП 15-13	235	236	236	408	408	408	233	234	235	404	405	404
14	ТП 15-14	236	235	236	408	409	407	235	235	236	408	409	408
15	ТП 15-15	237	235	234	408	408	407	234	234	238	405	405	405
16	ТП 15-16	238	237	232	407	405	403	235	235	234	409	409	408
17	ТП 15-19	234	234	234	406	406	406	235	236	234	407	408	405
18	ТП 15-21	235	236	234	407	406	408	236	235	234	406	407	406
19	ТП 15-22	237	238	237	413	413	412	238	237	238	414	413	413
20	ТП 15-23	234	235	233	406	405	405	234	235	233	406	407	406
21	ТП 15-24	234	235	235	407	406	408	235	234	235	406	407	405
22	ТП 15-28	233	235	238	404	409	410	234	235	244	406	406	407
23	ТП 15-30	231	228	230	398	397	398	234	233	234	405	406	405
24	ТП 15-31	229	229	227	397	397	398	228	228	229	398	397	398
25	ТП 15-33	234	229	228	399	396	397	235	237	234	407	409	407
26	ТП 15-34	235	231	227	398	397	397	232	236	238	407	408	407
27	ТП ЦРП-8	228	229	227	396	395	397	225	230	230	395	394	395
28	ТП - 11	225	227	226	405	406	405						
29	ТП В-7	233	235	235	406	406	406	236	236	236	410	410	409
30	ТП В-9	233	232	232	404	404	404	235	236	236	409	409	409
31	ТП В-10	233	231	232	403	405	404	222	222	222	387	386	385
32	ТП 12-1	234	233	235	404	405	405	235	234	235	408	407	408
33	ТП В-8	230	230	231	400	399	398	228	229	228	395	395	394
34	ТП 12-2	231	229	229	400	398	398						
35	ТП 50	221	222	221	384	384	384						
36	ТП 13А-2	226	227	226	390	391	390						
37	ТП 13-9	225	224	224	388	387	388	224	225	225	388	390	389
38	ТП 13-10	223	224	224	385	382	380	224	223	225	389	389	387
39	ТП ВСО	230	229	226	390	398	394						
40	ТП 16-1	233	236	233	407	408	407	233	234	232	407	406	408
41	ТП 16-2	233	234	232	405	406	407						
42	ТП 16-3	234	233	235	406	405	407	229	230	229	399	400	400
43	ТП 16-4	232	232	231	402	401	401						
44	ТП 17-1	235	236	233	407	408	407	233	234	232	407	406	408
45	ТП 17-2	232	233	233	404	403	405	233	234	233	409	407	408
46	ТП 17-3	225	227	227	405	404	407						
47	ТП 17-4	227	228	227	404	405	408						
48	ТП 17-5	228	231	229	397	397	399						
49	ТП 17-10	232	234	236	404	404	408						
50	ТП 17-16	235	235	234	407	406	406	234	234	233	405	405	405
51	ТП 20-1	233	234	234	407	407	405	235	234	235	409	408	408
52	ТП 20-2	229	229	397	399	398	228	228	228	396	396	396	396
53	ТП 20-3	232	234	233	337	338	397						
54	ТП 20-4	234	234	236	405	405	407	230	230	231	408	398	397

Директор



В.В. Малашин