

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся в аренде ООО «Радугагорэнерго» на 30.12.2020 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	235	231	230	402	403	402	232	233	234	401	400	401
2	ТП 15-2	223	225	230	402	401	402	234	233	236	401	402	402
3	ТП 15-3	233	231	231	404	405	405	232	233	232	402	402	403
4	ТП 15-4	229	229	229	399	399	399	229	230	233	401	402	402
5	ТП 15-5	234	235	235	401	401	402	232	231	231	401	402	402
6	ТП 15-6	229	232	229	400	400	400	229	232	231	400	401	401
7	ТП 15-7	233	233	233	404	404	405	233	234	233	405	405	406
8	ТП 15-8	226	225	225	391	391	392	223	223	225	395	393	392
9	ТП 15-9	226	226	226	394	394	394	x	x	x	x	x	x
10	ТП 15-10	225	232	226	393	394	393	227	226	227	395	395	394
11	ТП 15-11	229	224	230	394	394	393	224	226	226	395	395	396
12	ТП 15-12	231	230	230	397	398	398	230	231	229	394	396	393
13	ТП 15-13	234	234	234	405	406	406	223	227	224	400	401	400
14	ТП 15-14	233	235	236	404	407	405	232	232	232	404	404	402
15	ТП 15-15	234	235	234	405	406	405	234	234	234	393	393	394
16	ТП 15-16	235	234	234	401	402	401	233	232	232	402	402	402
17	ТП 15-19	231	230	232	401	402	401	231	231	232	401	401	401
18	ТП 15-21	232	233	232	403	403	403	232	233	232	403	404	403
19	ТП 15-22	233	233	232	406	406	406	232	232	232	404	404	404
20	ТП 15-23	227	228	227	394	394	395	224	225	225	391	391	391
21	ТП 15-24	231	232	231	401	401	401	232	233	232	405	405	405
22	ТП 15-28	230	230	231	400	402	401	232	233	236	401	402	402
23	ТП 15-30	226	230	231	399	398	399	228	229	232	398	400	400
24	ТП 15-31	230	231	229	399	399	400	230	230	229	399	398	400
25	ТП 15-33	231	229	228	393	393	393	230	230	230	400	401	400
26	ТП 15-34	233	231	224	392	392	390	230	230	230	399	401	400
27	ТП ЦРП-8	227	229	232	397	398	397	227	231	227	395	397	397
28	ТП - 11	232	234	233	404	405	404	x	x	x	x	x	x
29	ТП ВСО	233	234	234	407	405	404	x	x	x	x	x	x
30	ТП 12-1	235	236	235	407	409	407	237	236	235	406	409	409
31	ТП 12-2	234	234	234	406	407	408	x	x	x	x	x	x
32	ТП 50	220	220	220	383	383	383	x	x	x	x	x	x
33	ТП 13А-2	234	235	236	406	405	404	x	x	x	x	x	x
34	ТП 13-9	233	234	234	404	399	406	233	234	234	405	407	406
35	ТП 13-10	232	234	233	404	405	404	233	234	233	404	404	404
36	ТП В-7	231	231	233	402	402	403	234	232	232	404	403	403
37	ТП В-8	228	227	226	392	394	394	226	226	227	391	392	390
38	ТП В-9	232	231	232	401	402	401	232	232	235	401	402	401
39	ТП В-10	235	236	235	408	409	408	232	232	236	405	406	405
40	ТП 16-1	232	233	234	405	406	406	232	235	235	404	407	407
41	ТП 16-2	233	233	233	403	404	404	x	x	x	x	x	x
42	ТП 16-3	221	221	221	385	385	385	x	x	x	x	x	x
43	ТП 16-4	233	233	233	405	405	405	x	x	x	x	x	x
44	ТП 17-1	232	233	232	403	403	403	232	233	233	403	403	404
45	ТП 17-2	231	230	231	401	401	402	230	231	231	399	399	400
46	ТП 17-3	230	228	229	397	398	398	x	x	x	x	x	x
47	ТП 17-4	230	230	230	398	398	398	x	x	x	x	x	x
48	ТП 17-5	223	226	225	390	391	392	x	x	x	x	x	x
49	ТП 17-10	232	232	229	400	400	402	x	x	x	x	x	x
50	ТП 17-16	230	231	231	403	400	401	230	231	231	400	401	401
51	ТП 20-1	231	232	231	403	402	402	232	232	232	403	404	403
52	ТП 20-2	226	226	226	393	393	392	227	227	226	393	394	393
53	ТП 20-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
54	ТП 20-4	231	231	232	400	401	399	230	231	230	397	397	400

Директор



В.В. Малашин