

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях,
находящихся в аренде ООО «Радугаэнерго» на 28.06.2019 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	226	228	226	394	394	392	223	228	227	392	391	391
2	ТП 15-2	226	226	225	395	393	393	225	225	224	390	387	387
3	ТП 15-3	227	226	225	394	393	392	227	228	226	395	395	393
4	ТП 15-4	224	224	224	390	391	389	225	227	226	393	391	391
5	ТП 15-5	227	227	225	392	391	390	229	227	226	393	392	391
6	ТП 15-6	225	224	226	393	392	390	223	230	226	393	393	391
7	ТП 15-7	224	224	222	389	388	387	223	223	222	389	388	387
8	ТП 15-8	217	216	217	376	374	375	217	215	215	374	373	373
9	ТП 15-9	222	223	222	386	386	385						
10	ТП 15-10	220	222	221	382	381	379	223	223	222	386	385	385
11	ТП 15-11	223	225	225	387	387	387	224	224	223	389	387	387
12	ТП 15-12	224	224	221	387	387	384	222	223	224	385	384	383
13	ТП 15-13	224	224	222	389	389	389	220	221	219	383	383	380
14	ТП 15-14	222	223	224	385	385	383	222	223	222	385	385	383
15	ТП 15-15	225	223	221	383	385	382	233	229	227	393	393	391
16	ТП 15-16	222	226	217	381	381	380	222	223	222	385	385	383
17	ТП 15-19	223	224	223	388	387	387	223	224	223	389	387	387
18	ТП 15-21	227	228	228	395	396	395	227	228	227	394	396	395
19	ТП 15-22	224	225	224	387	388	385	223	224	223	389	388	387
20	ТП 15-23	223	224	223	389	387	387	223	224	223	388	387	387
21	ТП 15-24	223	223	223	389	387	387	223	223	223	389	387	387
22	ТП 15-28	227	228	233	394	398	399	227	227	227	393	392	393
23	ТП 15-30	227	225	223	391	391	390	225	226	225	391	392	390
24	ТП 15-31	226	226	225	392	393	390	226	226	225	392	392	390
25	ТП 15-33	226	224	222	388	387	389	226	228	226	392	391	393
26	ТП 15-34	226	229	219	388	386	388	224	229	226	390	390	392
27	ТП ЦРП-8	220	222	223	383	383	383	221	222	221	384	383	384
28	ТП – 11	225	228	224	387	386	387						
29	ТП В-7	228	229	228	395	395	393	227	227	226	392	392	391
30	ТП В-9	223	222	222	387	386	387	223	223	222	387	387	386
31	ТП В-10	222	223	218	391	390	389	222	222	222	387	386	385
32	ТП 12-1	227	228	227	393	393	391	231	224	228	400	395	397
33	ТП В-8	219	219	218	380	380	379	220	220	219	380	380	379
34	ТП 12-2	223	223	223	388	386	387						
35	ТП 50	212	214	210	372	371	370						
36	ТП 13А-2	224	223	221	388	387	387						
37	ТП 13-9	225	224	224	388	387	388	224	225	225	388	390	389
38	ТП 13-10	223	224	224	385	382	380	224	223	225	389	389	387
39	ТП ВСО	230	229	226	390	398	394						
40	ТП РБУ	226	227	227	395	396	394						
41	ТП 16-1	232	233	232	403	404	403	233	232	233	404	405	404
42	ТП 16-2	232	232	232	404	404	403						
43	ТП 16-3	221	221	220	383	382	382	229	230	229	399	400	400
44	ТП 16-4	232	232	231	402	401	401						
45	ТП 17-1	231	227	227	397	398	400	231	230	230	398	396	396
46	ТП 17-2	230	231	231	397	397	399	231	232	232	400	402	401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ТП 17-3	230	229	229	394	393	394						
48	ТП 17-4	226	226	228	386	386	388						
49	ТП 17-5	223	225	222	390	389	388						
50	ТП 17-10	231	227	228	398	392	395						
51	ТП 17-16	230	229	229	397	395	398	230	229	229	399	395	397
52	ТП 20-1	223	225	225	391	391	390	231	231	232	401	400	401
53	ТП 20-2	220	221	228	382	382	381	230	231	232	400	401	402
54	ТП 20-3	227	228	223	395	395	393						
55	ТП 20-4	224	225	224	394	395	397	227	225	225	392	390	393

И.о. директора

П.А. Волков