


5

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся в аренде ООО «Радугагорэнерго» на 30.06.2020 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	232	231	234	403	403	402	229	228	230	397	398	397
2	ТП 15-2	230	230	234	399	399	397	233	234	233	405	405	404
3	ТП 15-3	232	233	229	401	401	400	232	232	231	402	402	401
4	ТП 15-4	231	232	231	401	401	401	232	230	232	403	403	402
5	ТП 15-5	231	231	230	401	401	400	232	231	233	400	401	400
6	ТП 15-6	229	228	230	396	398	397	231	231	231	401	402	401
7	ТП 15-7	227	228	227	396	395	397	228	228	229	396	397	399
8	ТП 15-8	223	224	223	389	387	388	224	224	224	389	389	388
9	ТП 15-9	227	228	227	396	394	396	x	x	x	x	x	x
10	ТП 15-10	227	225	227	392	389	391	229	229	228	396	395	396
11	ТП 15-11	231	232	228	398	397	397	228	227	229	396	394	385
12	ТП 15-12	228	229	228	395	393	395	229	231	229	397	396	397
13	ТП 15-13	230	230	230	400	399	400	228	228	227	395	394	395
14	ТП 15-14	238	237	234	409	409	407	236	235	237	409	408	409
15	ТП 15-15	238	236	234	409	407	406	236	234	234	405	403	405
16	ТП 15-16	234	235	229	401	402	403	234	236	234	408	407	409
17	ТП 15-19	232	233	232	402	401	402	233	233	232	404	402	403
18	ТП 15-21	236	237	236	411	410	409	236	237	236	411	410	409
19	ТП 15-22	229	229	228	398	398	397	233	233	232	404	402	403
20	ТП 15-23	230	231	230	401	400	399	230	238	230	400	400	399
21	ТП 15-24	237	237	236	412	411	410	236	237	236	411	410	410
22	ТП 15-28	236	236	241	409	414	414	237	237	236	411	410	411
23	ТП 15-30	234	233	231	405	404	403	234	234	233	406	406	404
24	ТП 15-31	234	234	233	406	406	404	232	233	232	405	405	403
25	ТП 15-33	232	232	232	400	401	398	233	235	234	403	407	405
26	ТП 15-34	234	237	225	399	400	397	235	235	234	407	406	407
27	ТП ЦРП-8	226	232	231	396	397	396	229	230	229	398	399	397
28	ТП – 11	230	229	231	397	396	397	x	x	x	x	x	x
29	ТП ВСО	225	224	225	393	394	391	x	x	x	x	x	x
30	ТП 12-1	226	226	225	392	391	392	230	228	220	398	395	393
31	ТП 12-2	231	229	229	400	398	398	x	x	x	x	x	x
32	ТП 50	214	215	215	373	373	373	x	x	x	x	x	x
33	ТП 13А-2	226	228	227	392	393	392	x	x	x	x	x	x
34	ТП 13-9	225	226	225	393	393	394	227	228	227	395	396	395
35	ТП 13-10	224	224	223	390	390	391	224	224	223	390	390	391
36	ТП В-7	231	232	231	401	400	401	228	227	228	396	394	394
37	ТП В-8	221	222	222	385	386	385	224	225	225	389	388	390
38	ТП В-9	230	229	229	398	398	397	226	225	225	391	390	391
39	ТП В-10	229	229	228	398	397	396	222	221	221	395	394	394
40	ТП 16-1	235	234	232	408	407	408	236	236	236	409	408	409
41	ТП 16-2	230	229	230	399	398	399	x	x	x	x	x	x
42	ТП 16-3	228	227	229	395	396	395						
43	ТП 16-4	227	228	228	391	392	392	x	x	x	x	x	x
44	ТП 17-1	231	231	230	400	400	399	231	231	231	402	401	399
45	ТП 17-2	227	226	228	394	394	391	227	226	226	395	396	394
46	ТП 17-3	227	224	228	396	395	396	x	x	x	x	x	x
47	ТП 17-4	227	228	227	404	405	408	x	x	x	x	x	x
48	ТП 17-5	222	227	224	388	388	388	x	x	x	x	x	x
49	ТП 17-10	230	230	231	399	400	391	x	x	x	x	x	x
50	ТП 17-16	231	231	230	401	400	390	231	230	231	399	401	401
51	ТП 20-1	229	230	230	399	398	397	227	226	228	394	393	399
52	ТП 20-2	225	226	226	391	392	390	221	222	227	383	383	384
53	ТП 20-3	225	226	226	392	392	392	x	x	x	x	x	x
54	ТП 20-4	231	228	229	398	397	400	225	225	226	391	392	393

Директор



В.В. Малашин