

**Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся в аренде
ООО «РАДУГАГОРЭНЕРГО» на 30.06.2022г.**

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	232	230	232	399	399	398	229	228	228	398	398	398
2	ТП 15-2	229	229	230	400	400	401	228	229	230	400	401	400
3	ТП 15-3	229	228	229	397	397	396	229	229	229	399	398	398
4	ТП 15-4	228	228	228	396	396	395	229	230	230	399	397	397
5	ТП 15-5	229	228	229	397	396	396	226	230	230	394	397	398
6	ТП 15-6	228	227	226	395	394	395	228	232	228	397	399	397
7	ТП 15-7	229	228	227	396	397	396	227	227	228	396	397	398
8	ТП 15-8	228	230	227	395	396	398	226	228	227	396	396	397
9	ТП 15-9	230	229	228	398	399	397	x	x	x	x	x	x
10	ТП 15-10	230	231	230	399	399	398	229	230	230	396	398	396
11	ТП 15-11	232	232	231	400	401	399	230	231	230	399	398	399
12	ТП 15-12	229	231	231	398	399	397	232	231	228	397	400	397
13	ТП 15-13	231	232	230	401	401	400	227	228	227	396	392	395
14	ТП 15-14	231	232	231	402	403	402	231	231	231	400	400	401
15	ТП 15-15	232	231	232	400	400	398	231	232	230	401	403	402
16	ТП 15-16	232	234	229	400	401	402	229	230	231	401	402	400
17	ТП 15-19	233	234	233	406	404	404	233	233	232	404	402	403
18	ТП 15-21	230	229	230	401	399	400	228	228	228	397	398	398
19	ТП 15-22	228	229	228	395	396	395	228	229	229	393	395	393
20	ТП 15-23	229	230	230	399	399	400	228	227	228	397	397	399
21	ТП 15-24	230	228	228	400	399	398	229	228	230	398	397	400
22	ТП 15-28	227	229	227	398	399	399	230	229	230	400	399	400
23	ТП 15-30	228	229	226	395	395	395	228	228	228	396	396	395
24	ТП 15-31	229	229	228	397	397	396	227	227	228	397	397	399
25	ТП 15-33	227	228	229	394	396	394	231	232	231	401	400	400
26	ТП 15-34	231	229	225	392	392	395	230	232	231	399	401	399
27	ТП ЦРП-8	230	229	228	398	398	397	231	230	231	400	399	401
28	ТП – 11	228	227	229	394	396	395	x	x	x	x	x	x
29	ТП ВСО	226	225	226	394	393	395	x	x	x	x	x	x
30	ТП 12-1	228	229	227	395	394	395	225	224	225	396	397	395
31	ТП 12-2	226	227	228	395	397	397	x	x	x	x	x	x
32	ТП 50	227	228	229	394	394	395	x	x	x	x	x	x
33	ТП 13А-2	228	230	227	394	395	394	x	x	x	x	x	x
34	ТП 13-9	227	227	226	396	397	395	229	228	229	399	400	398
35	ТП 13-10	226	225	226	397	396	398	226	227	229	395	396	394
36	ТП В-7	231	232	231	399	400	401	229	229	229	398	399	398
37	ТП В-8	225	225	224	390	389	389	224	224	223	389	389	388
38	ТП В-9	229	229	229	397	398	397	228	228	228	396	396	396
39	ТП В-10	229	229	229	398	399	398	x	x	x	x	x	x
40	ТП 16-1	228	229	228	397	398	397	227	228	227	395	396	395
41	ТП 16-2	229	228	229	398	397	398	x	x	x	x	x	x
42	ТП 16-3	230	231	230	399	399	398	x	x	x	x	x	x
43	ТП 16-4	227	227	228	396	396	397	x	x	x	x	x	x
44	ТП 17-1	225	226	225	391	390	390	229	229	224	390	390	390
45	ТП 17-2	225	225	225	390	391	390	224	225	225	390	390	390
46	ТП 17-3	223	222	223	385	385	387	x	x	x	x	x	x
47	ТП 17-4	223	223	223	388	387	387	x	x	x	x	x	x
48	ТП 17-5	220	223	222	381	382	381	x	x	x	x	x	x
49	ТП 17-10	224	225	224	390	390	390	x	x	x	x	x	x
50	ТП 17-16	223	224	224	388	388	389	223	224	224	388	388	388
51	ТП 20-1	224	224	223	387	387	386	224	224	225	389	390	390
52	ТП 20-2	221	221	221	384	385	384	221	221	222	383	383	383
53	ТП 20-3	223	225	223	388	387	389	x	x	x	x	x	x
54	ТП 20-4	225	224	224	388	388	388	224	224	224	395	394	394

И.о. Директора



Волков П.А.