

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся

в аренде ООО «Радугагорэнерго» на 31.01.2022 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	231	234	232	400	401	400	228	227	229	397	398	397
2	ТП 15-2	231	226	228	398	398	398	233	234	234	400	401	400
3	ТП 15-3	231	229	230	399	400	399	235	235	232	401	402	401
4	ТП 15-4	229	230	230	399	399	399	228	230	232	401	402	402
5	ТП 15-5	230	229	229	399	399	399	234	234	234	400	400	400
6	ТП 15-6	229	229	229	397	397	397	230	232	231	401	401	402
7	ТП 15-7	234	234	233	406	405	406	235	236	235	405	404	405
8	ТП 15-8	224	223	224	398	390	387	226	226	226	393	393	392
9	ТП 15-9	225	224	226	398	399	397	x	x	x	x	x	x
10	ТП 15-10	229	232	230	400	400	400	231	234	232	400	401	401
11	ТП 15-11	233	234	231	404	404	404	229	231	232	400	399	399
12	ТП 15-12	231	232	231	395	396	395	229	232	230	396	397	396
13	ТП 15-13	234	235	235	407	407	407	231	231	231	400	402	401
14	ТП 15-14	238	235	237	408	408	407	234	232	234	405	406	405
15	ТП 15-15	234	237	236	408	409	408	232	239	238	402	403	404
16	ТП 15-16	231	232	231	396	395	395	232	232	232	402	403	402
17	ТП 15-19	234	234	234	406	406	406	234	235	235	408	408	408
18	ТП 15-21	235	234	235	408	408	408	233	234	233	406	406	407
19	ТП 15-22	227	228	229	397	397	396	232	231	231	402	401	401
20	ТП 15-23	226	227	227	395	395	396	225	226	225	391	391	392
21	ТП 15-24	232	233	233	405	405	405	231	232	231	402	401	401
22	ТП 15-28	232	236	237	401	405	405	232	231	231	401	402	401
23	ТП 15-30	231	229	228	398	397	398	231	230	231	401	401	402
24	ТП 15-31	229	228	231	399	400	400	230	230	231	399	401	400
25	ТП 15-33	232	232	225	397	398	396	232	231	233	403	404	404
26	ТП 15-34	231	232	228	396	397	396	231	232	234	403	404	404
27	ТП ЦРП-8	228	228	228	396	396	395	225	227	230	392	393	393
28	ТП – 11	229	227	229	397	396	397	x	x	x	x	x	x
29	ТП ВСО	230	230	230	400	401	400	x	x	x	x	x	x
30	ТП 12-1	233	233	233	402	404	403	237	234	235	406	406	406
31	ТП 12-2	230	229	230	400	401	402	x	x	x	x	x	x
32	ТП 50	216	216	216	397	397	395	x	x	x	x	x	x
33	ТП 13А-2	232	234	231	401	403	401	x	x	x	x	x	x
34	ТП 13-9	228	229	228	398	398	399	227	228	229	399	398	397
35	ТП 13-10	228	229	227	399	399	400	226	227	228	400	398	397
36	ТП В-7	231	232	233	402	403	402	235	233	233	405	405	404
37	ТП В-8	227	227	226	393	394	393	225	226	225	390	389	390
38	ТП В-9	230	229	230	399	399	397	232	231	231	400	401	400
39	ТП В-10	226	227	231	397	398	397	230	229	229	408	407	407
40	ТП 16-1	230	231	232	400	400	400	228	235	231	402	401	402
41	ТП 16-2	234	235	230	395	390	395	x	x	x	x	x	x
42	ТП 16-3	218	217	217	377	377	378	x	x	x	x	x	x
43	ТП 16-4	228	230	231	398	398	397	x	x	x	x	x	x
44	ТП 17-1	231	231	231	407	407	407	233	233	233	407	406	407
45	ТП 17-2	232	231	231	401	401	402	232	231	232	405	404	405
46	ТП 17-3	230	231	231	398	397	400	x	x	x	x	x	x
47	ТП 17-4	234	233	233	406	405	405	x	x	x	x	x	x
48	ТП 17-5	228	231	229	397	398	397	x	x	x	x	x	x
49	ТП 17-10	230	229	228	398	397	399	x	x	x	x	x	x
50	ТП 17-16	234	233	234	407	408	407	235	234	235	405	406	406
51	ТП 20-1	233	234	233	404	404	403	233	234	234	405	404	403
52	ТП 20-2	227	227	227	392	393	392	224	227	225	393	394	394
53	ТП 20-3	232	232	225	397	398	396	x	x	x	x	x	x
54	ТП 20-4	232	231	231	402	401	402	228	227	228	395	395	396

Директор



В.В. Малашин