

Измерения уровней напряжения на трансформаторных подстанциях, находящихся

в аренде ООО «Радугагорэнерго» на 31.12.2022 г.

№ п/п	Диспетчерское наименование ТП 10/0,4	Измеренное напряжение на стороне 0,4 кВ, В											
		Т1						Т2					
		A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C	A-0	B-0	C-0	A-B	B-C	A-C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТП 15-1	234	233	234	399	401	400	228	227	229	397	398	397
2	ТП 15-2	227	225	228	396	395	396	231	233	233	399	401	400
3	ТП 15-3	230	228	229	399	398	398	233	232	228	402	402	401
4	ТП 15-4	229	230	230	399	399	399	228	230	232	401	402	402
5	ТП 15-5	230	226	228	395	394	394	234	235	235	399	398	399
6	ТП 15-6	227	226	227	394	392	393	230	231	397	399	397	399
7	ТП 15-7	229	229	228	399	399	398	228	228	228	397	397	397
8	ТП 15-8	228	227	227	398	397	398	229	228	229	395	398	397
9	ТП 15-9	225	224	226	398	399	397	x	x	x	x	x	x
10	ТП 15-10	229	232	230	400	400	400	231	234	232	400	401	401
11	ТП 15-11	225	229	227	396	396	396	232	230	232	400	399	400
12	ТП 15-12	232	232	231	400	401	402	226	227	230	395	394	397
13	ТП 15-13	232	233	232	400	401	402	230	232	231	401	403	402
14	ТП 15-14	232	232	233	401	402	404	233	231	234	400	400	400
15	ТП 15-15	234	233	234	405	407	402	231	233	233	402	401	402
16	ТП 15-16	232	235	230	400	402	401	231	232	231	401	401	400
17	ТП 15-19	232	233	233	403	403	403	232	231	232	401	401	402
18	ТП 15-21	228	228	228	398	399	399	228	229	228	399	398	398
19	ТП 15-22	232	232	232	403	405	404	231	232	230	401	402	401
20	ТП 15-23	225	227	227	390	391	392	224	227	225	390	391	392
21	ТП 15-24	232	233	233	405	405	405	231	232	231	402	401	401
22	ТП 15-28	232	236	237	401	405	405	232	231	231	401	402	401
23	ТП 15-30	231	229	228	398	397	398	231	230	231	401	401	402
24	ТП 15-31	227	226	227	393	393	394	222	223	231	397	398	395
25	ТП 15-33	231	231	227	395	393	393	231	230	231	401	401	402
26	ТП 15-34	234	234	226	395	396	395	231	235	231	401	402	402
27	ТП ЦРП-8	226	225	222	391	391	391	225	224	226	390	391	390
28	ТП – 11	226	227	228	381	382	382	x	x	x	x	x	x
29	ТП ВСО	226	227	225	383	383	382	x	x	x	x	x	x
30	ТП 12-1	225	227	226	390	391	390	225	224	226	390	391	390
31	ТП 12-2	226	225	227	391	391	392	x	x	x	x	x	x
32	ТП 50	225	224	226	390	388	387	x	x	x	x	x	x
33	ТП 13А-2	223	224	223	376	377	376	x	x	x	x	x	x
34	ТП 13-9	225	226	227	388	387	386	224	227	226	386	387	386
35	ТП 13-10	224	225	226	386	388	387	225	225	226	387	386	386
36	ТП В-7	228	229	228	398	397	398	231	229	229	398	398	397
37	ТП В-8	227	226	227	380	381	382	225	226	225	382	381	381
38	ТП В-9	228	227	228	396	397	396	229	228	229	399	398	398
39	ТП В-10	227	228	227	390	390	383	230	229	229	408	407	407
40	ТП 16-1	232	233	233	405	405	405	231	232	231	402	401	401
41	ТП 16-2	227	228	227	390	390	390	x	x	x	x	x	x
42	ТП 16-3	216	215	214	372	371	371	x	x	x	x	x	x
43	ТП 16-4	222	221	224	376	377	376	x	x	x	x	x	x
44	ТП 17-1	226	226	226	392	392	392	233	233	233	407	406	407
45	ТП 17-2	226	226	226	387	387	389	225	225	225	391	391	391
46	ТП 17-3	225	226	227	387	386	385	x	x	x	x	x	x
47	ТП 17-4	224	224	224	389	389	390	x	x	x	x	x	x
48	ТП 17-5	220	223	219	382	382	382	x	x	x	x	x	x
49	ТП 17-10	222	222	224	384	385	385	x	x	x	x	x	x
50	ТП 17-16	224	225	224	387	390	390	235	234	235	405	406	406
51	ТП 20-1	231	232	231	401	400	400	233	234	234	405	404	403
52	ТП 20-2	225	224	224	390	390	389	224	227	225	393	394	394
53	ТП 20-3	222	224	225	387	388	387	x	x	x	x	x	x
54	ТП 20-4	227	226	227	393	393	395	228	227	228	395	395	396

Директор



П.А. Волков