

1. **Аварийных отключений за январь 2020 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
2. **Аварийных отключений за февраль 2020 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
3. **Аварийных отключений за март 2020 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
4. **Аварийных отключений за апрель 2020 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
5. **Аварийных отключений за май 2020 г. – 1 шт.**
22.05.20 г. вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-2 – Наружное освещение.
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена и включена.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
6. **Аварийных отключений за июнь 2020 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
7. **Аварийных отключений за июль 2020 г. – 4 шт.**
 - а) 06.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП-8 к.11(Б).
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена и включена.
 - б) 06.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЦРП-2 к.12- ЗРУ 10 пл.8 к.13.
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ- не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.
 - в) 13.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.13- ЦРП-2 к.15(3А).
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ- не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.
 - г) 22.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-1 л.8-д. № 7.
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена и включена.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

8. Аварийных отключений за август 2020 г. – 1 шт.

09.08.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.13-ЦРП-2 к.15 (3А).
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

9. Аварийных отключений за сентябрь 2020 г. – 1 шт.

08.09.20 г. вышел из строя высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 ПС 110 кВ «Радуга».

Мероприятия: высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 ПС 110 кВ «Радуга» заменен.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 1,353 МВт/ч.

10. Аварийных отключений за октябрь 2020 г. – 1 шт.

14.10.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-21 к.5-ТП 15-24 к.6.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

11. Аварийных отключений за ноябрь 2020 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

12. Аварийных отключений за декабрь 2020 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

Директор



В.В. Малашин