

1. **Аварийных отключений за январь 2019 г. – 1 шт.**
а) 22 января вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.13 – ЦРП-2 к.15(3А).
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. **Аварийных отключений за февраль 2019 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

3. **Аварийных отключений за март 2019 г. – 1 шт.**
а) 10 марта вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЦРП 7 к.10 – ТП 15-33 к.2.
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

4. **Аварийных отключений за апрель 2019 г. – 1 шт.**
а) 01 апреля вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-5 л.3 – д. №11.
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена.
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

5. **Аварийных отключений за май 2019 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

6. **Аварийных отключений за июнь 2019 г. – 0 шт.**
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

7. Аварийных отключений за июль 2019 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

8. Аварийных отключений за август 2019 г. – 2 шт.

а) 19.08.19 вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-34 л.14 – д. №24.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена.

б) 28.08.19 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЗРУ 6А шк.15 – ТП-50.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

9. Аварийных отключений за сентябрь 2019 г. – 1 шт.

а) 08.09.19 г. вышла из строя ВЛЭП 0,4 кВ ТП 15-21 – Линия 9 кв-л 7/1.

Мероприятия: ВЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

10. Аварийных отключений за октябрь 2019 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

11. Аварийных отключений за ноябрь 2019 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

12. Аварийных отключений за декабрь 2019 г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

Директор



В.В. Малашин