

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за август 2018 г. – **4 шт.**

а) 06.08.18 вышли из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 17-16 л.9 – ПУ-14 и ТП 17-16 л.11 – щитовая ПУ-14.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлены.

б) 09.08.18 вышла из строя ТП 110/10 шк.40 – ТП 4А-3 (1в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

в) 17.08.18 вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-5 – Нар. Освещ. у д.№17.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена.

г) 19.08.18 вышла из строя ТП 110/10 шк.48 – ТП 12-2 к.6.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в августе 2018 г. Составляет 22,5 МВА.

Директор



В.В. Малашин