

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за июль 2018 г. – 3 шт.

а) 13.07.18 вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-5 – Нар. Освещ. у д.№16 до опоры №14а.
Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена.

б) 17.07.18 вышла из строя ВЛЭП 110 кВ Судогда 1 – ПС 110 кВ Радуга.
Мероприятия: ВЛЭП 110 кВ восстановлена.

в) 23.07.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 17-8 к.5 – ТП 17-17Г к.3.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ТП 110/10 кВ «Радуга» в июле 2018 г. Составляет 22,5 МВА.

Директор



В.В. Малашин