

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за август 2019 г. – 2 шт.

а) 19.08.19 вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-34 л.14 – д. №24.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена.

б) 28.08.19 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЗРУ 6А шк.15 – ТП-50.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в августе 2019 г., согласно данным отдела энергосбыта – 27,05 МВт.

Директор



В.В. Малашин