

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за декабрь 2018 г. – **1 шт.**

а) 25.12.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.46 – ЦРП 1 к.16 (А).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в декабре 2018 г., согласно данным отдела энергосбыта, составляет 22,5 МВА.

И.о. директора



П.А. Волков