

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

**1. Аварийных отключений за июль 2020 г. – 4 шт.**

а) 06.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.58 – ЦРП-8 к.11 (Б).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.

б) 06.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЦРП-2 к.12 – ЗРУ 10 пл.8 к.13.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.

в) 13.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.13 – ЦРП-2 к.15(3А).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – не восстановлена, потребители переведены на резервное питание.

г) 22.07.20 г. вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-1 л.8 – д. №7.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена.

**1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.**

**2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в июле 2020 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.**

Директор



В.В. Малашин