

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за май 2020 г. – **1 шт.**

а) 22.05.20 г. вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ТП 15-2 – Наружное освещение.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ – восстановлена и включена.

1.1 Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – **0 кВт.**

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в мае 2020 г., согласно данным отдела энергосбыта – **8,1 МВт.**

Директор



В.В. Малашин