

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за ноябрь 2018 г. – 3 шт.

а) 06.11.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.40 – ТП 4А-3 (1в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

б) 06.11.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.53 – РУ 10 ТП 4А-4 ЗРУ 4 шк.5 №106Б.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

в) 21.11.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.8 – РУ 10 ТП 4А-4 ЗРУ 4 шк.2 №107А.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в ноябре 2018 г. составляет 22,5 МВА.

И.о. директора



П.А. Волков