

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

**1. Аварийных отключений за октябрь 2018 г. – 3 шт.**

**а)** 01.10.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ЦРП-8 к.8 – ТП 15-15 к.2.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

**б)** 01.10.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-15 к.6 – ТП 15-13 к.6.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

**в)** 09.10.18 вышла из строя КЛЭП 0,4 кВ ГРП старое (соор. 20) – СКЗ №6.

Мероприятия: КЛЭП 0,4 кВ восстановлена.

**1.1.** Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

**2.** Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в октябре 2018 г. составляет 22,5 МВА.

Директор



В.В. Малашин