

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за октябрь 2020 г. – 1 шт.

а) 14.10.20 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-21 к.5 - ТП 15-24 к.6.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в октябре 2020 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.

Директор



В.В. Малашин