

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за сентябрь 2018 г. – **1 шт.**

а) 11.09.18 вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-34 к.6 – ТП 15-10 к.6.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в сентябре 2018 г. Составляет 22,5 МВА.

Директор



В.В. Малашин