

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

**1. Аварийных отключений за сентябрь 2020 г. – 1 шт.**

а) 08.09.20 г. вышел из строя высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 ПС 110 кВ «Радуга». Мероприятия: высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 ПС 110 кВ «Радуга» – заменён.

**1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 1,353 МВт/ч.**

**2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в сентябре 2020 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.**

Директор



В.В. Малашин