

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за сентябрь 2022 г. – 1 шт.

а) 29.09.22 г. вышли из строя 2КЛЭП ТП 15-7 к.2,9 – ТП 15-19 к.1,7

Мероприятия: 2КЛЭП 10 кВ – восстановлены частично. Электроснабжение потребителей обеспечено в полном объеме

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в сентябре 2022 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.

Директор



П.А. Волков