

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за январь 2019 г. – **1 шт.**

а) 22 января вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 110/10 шк.13 – ЦРП-2 к.15(3А).
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена и включена.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в январе 2019 г., согласно данным отдела энергосбыта – 23,8 МВт.

И.о. директора



П.А. Волков