

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за август 2021 г. – 1 шт.

а) 09.08.2021 г. вышел из строя высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 фаза «В» ПС 110 кВ «Радуга».

Мероприятия: высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 фаза «В» ПС 110 кВ «Радуга» – заменён.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в августе 2021 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.

И.о. директора



П.А. Волков