

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

**1. Аварийных отключений за май 2021 г. – 1 шт.**

а) 20.05.21 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.5 – ТП 18-1 (1в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена.

**1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.**

**2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в мае 2021 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.**

Директор



В.В. Малашин