

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за сентябрь 2021 г. – 2 шт.

а) 15.09.2021 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.5 – ТП 18-1 (1в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – не восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

б) 30.09.2021 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.6 – ТП 18-1 (2в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – не восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в сентябре 2021 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.

Директор



В.В. Малашин