

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сетевая организация ООО «Радугагорэнерго» сообщает следующее:

1. Аварийных отключений за апрель 2022 г. – 1 шт.

а) 06.04.2022 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-12 к.5 – ТП 15-22 к.5.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ – восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

1.1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения к ПС 110 кВ Радуга в апреле 2022 г., согласно данным отдела энергосбыта – 8,1 МВт.

Главный инженер



П.А. Волков