

1. **Аварийных отключений за январь 2021 г. – 0 шт.**  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
2. **Аварийных отключений за февраль 2021 г. – 0 шт.**  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
3. **Аварийных отключений за март 2021 г. – 0 шт.**  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
4. **Аварийных отключений за апрель 2021 г. – 1 шт.**  
13.04.21 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 17-2 к.3-РП-5 к.10  
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
5. **Аварийных отключений за май 2021 г. – 1 шт.**  
20.05.21 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.5-ТП 18-1(1в.).  
Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена .  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
6. **Аварийных отключений за июнь 2021 г. – 0 шт.**  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
7. **Аварийных отключений за июль 2021 г. – 0 шт.**  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.
8. **Аварийных отключений за август 2021 г. – 1 шт.**  
09.08.21 г. вышел из строя высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 фаза «В» ПС 110 кВ «Радуга»  
Мероприятия: высоковольтный ввод 110 кВ тр-ра Т-2 фаза «В» ПС 110 кВ «Радуга» заменен.  
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

**9. Аварийных отключений за сентябрь 2021 г. – 2 шт.**

15.09.2021 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.5-ТП 18-1 (1в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ не восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

30.09.2021 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 19-1 к.6- ТП 18-1 (2в).

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ не восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт/ч.**

**10. Аварийных отключений за октябрь 2021 г. – 1 шт.**

10.10.21 г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-21 к.3-ТП 15-24 к.2.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена.

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.**

**11. Аварийных отключений за ноябрь 2021 г. – 0 шт.**

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.**

**12. Аварийных отключений за декабрь 2021 г. – 0 шт.**

**Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.**

Директор



В.В. Малашин