

1. Аварийных отключений за январь 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

2. Аварийных отключений за февраль 2022г. – 1 шт.

18.02.2022г. вышла из строя КЛЭП 10кВ ТП 110/10 шк.24-ТП 17-1 к.2. Мероприятия: КЛЭП 10 кВ-восстановлена.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 68 кВт/ч.

3. Аварийных отключений за март 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

4. Аварийных отключений за апрель 2022г. – 1 шт.

06.04.22г. вышла из строя КЛЭП 10 кВ ТП 15-12 к.5-ТП 15-22 к.5.

Мероприятия: КЛЭП 10 кВ восстановлена. Потребители переведены на резервное питание.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

5. Аварийных отключений за май 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

6. Аварийных отключений за июнь 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

7. Аварийных отключений за июль 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

8. Аварийных отключений за август 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

9. Аварийных отключений за сентябрь 2021г. – 1 шт.

29.09.2022г. вышли из строя 2КЛЭП ТП 15-7 к. 2,9- ТП 15-19 к. 1,7.

Мероприятия: 2 КЛЭП 10 кВ восстановлены частично. Злектроснабжение потребителей обеспечено в полном объеме.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт/ч.

10. Аварийных отключений за октябрь 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

11. Аварийных отключений за ноябрь 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

12. Аварийных отключений за декабрь 2022г. – 0 шт.

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, согласно данным отдела энергосбыта – 0 кВт.

Управляющий директор ООО «Радугагорэнерго»



П.А. Волков